

华新水泥（昭通）有限公司_窑尾-时均值-2025年04月01日00时00分00秒-2025年07月01日00时00分00秒

序号	监测时间	烟气流量- AVG(M3/s)	烟气流量- COU(M3)	二氧化硫- AVG(mg/m3)	二氧化硫- COU(kg)	SO2折算浓度- AVG(mg/m3)	氮氧化物- AVG(mg/m3)	氮氧化物- COU(kg)	NOX折算浓度- AVG(mg/m3)	烟尘- AVG(mg/m3)	烟尘- COU(kg)	烟尘折算浓度- AVG(mg/m3)	烟气温度- AVG(℃)	烟气压力- AVG(Kpa)	氧气含量- AVG(%)	烟气流速- AVG(m/s)	烟气湿度- AVG(%)
1	2025-04	65.48	114352246.89	5.28	602.68	4.98	225.53	25790.83	213.11	8.23	939.21	7.78	119.99	-0.26	9.35	18.51	7.68
2	2025-05	64.72	167123213.29	3.99	669.03	3.71	227.49	38042.85	208.79	8.80	1469.54	8.07	125.26	-0.26	9.01	18.54	7.63
3	2025-06	66.33	167235964.38	3.30	552.98	2.97	222.24	37196.85	197.14	8.99	1501.70	7.97	128.23	-0.27	8.59	19.19	7.89
4	个数	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
5	最小值	64.72	114352246.89	3.30	552.98	2.97	222.24	25790.83	197.14	8.23	939.21	7.78	119.99	-0.27	8.59	18.51	7.63
6	最大值	66.33	167235964.38	5.28	669.03	4.98	227.49	38042.85	213.11	8.99	1501.70	8.07	128.23	-0.26	9.35	19.19	7.89
7	算术平均值	65.51	149570474.85	4.19	608.23	3.89	225.09	33676.84	206.35	8.67	1303.48	7.94	124.49	-0.26	8.98	18.75	7.74
9	合计	-	448711424.6	-	1824.68	-	-	101030.53	-	-	3910.45	-	-	-	-	-	-